«Согласовано» Заказчик _____
Адрес _____
Должность _____
ФИО _____
Подпись _____

Опросный лист БКТП

Адрес установки БКТП (наименование обьектов)

Количество трансформаторов	1	2
Наличие трансформаторов	да	нет
		✓

Тип соединения обмоток трансформатора	Δ / Y	Y / Y
		✓
Номинальное напряжение на стороне ВН (кВ)	6	10

Мощность трансформаторов (кВА)	до 100	160	250	400	630	1000	1250	1600	2500

Высота кабельного сооружения(в свету)	800	1300	1800
	✓		

Наружное освещение	да	нет	Ставни на жалюзи	да	нет

Охранная сигнализация	да	нет

Пожарная сигнализация	да	нет
	✓	

Дополнительной оборудование	ЯСН с ИБП	шкаф ТМ

Средства пожаротушения	Ящик с песком	
	Огнетушители (указать тип)	
	нет	

Цвет изделия	✓Типовой		Другой	
	м/к	стены БКТП	м/к	стены БКТП
	RAL7032	RAL 1015		

РУ 6(10) кВ

Тип выключателя нагрузки или разъеденителя	кол-во	ВНА	LBI-12	РВ3(GS)	РВФ3	BB/TEL	VF-12	ячейки RM6		
Вводная линия	4					✓				
Отходящая линия	6					✓				
Линия трансформатора										
Секционирование	1					✓				
АВР	1									

Управление и защита	электромеханические реле	микропроцессорный блок БМРЗ	микропроцессорный блок Sepam	УТК3	Предохранители
		✓			

Учет эл. энергии	Активной	Реактивной
	✓	✓
Тип счетчика		

РУ 0,4 кВ

Сборные шины	Алюминий	Медь	Номинальный ток (А)

Ввод	Автоматический выключатель						Выключатель нагрузки		Разъединитель	
	Выкатной тип			Стационарный тип						
	ВА "Schneider"	ВА "Hyundai"	ВА "Контактор"	ВА "Schneider"	ВА "Hyundai"	ВА "Контактор"	INV "Schneider"	CSSD/VC5P	РЕ19	ВР32
Номинальный ток (А)										

Установка вольтметра и амперметров	да	нет	Установка блокировки на разъеденитель	да	нет

Учет эл. эн. (тип счетчика)	активный	реактивный	активнореактивный

Секционирование	Автоматический выключатель						Выключатель нагрузки		Разъединитель	
	Выкатной тип			Стационарный тип						
	ВА "Schneider"	ВА "Hyundai"	ВА "Контактор"	Masterpact "Schneider"	ВА "Schneider"	ВА "Контактор"	INV "Schneider"	CSSD/VC5P	РЕ19	ВР32
Номинальный ток (А)										

АВР на базе Omron ZEN	да	нет

Отходящие линии	Автоматический выключатель			Разъеденители и выключатели с предохранителями						
	ВА "Schneider"	ВА	ВА модульный "Schneider"	РПС	RBK	ARS	NH "Efen"			
Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий (для 2БКТП указывается количество на обе секции)	10	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100
	125	160	200	250	320	400	500	630	1000	1600

Блочная, бетонная КТП